

**Общество с ограниченной ответственностью
«Проектный институт «Средволгогипроводхоз»**

ИНН 6314036440 КПП 631401001
443101 г. Самара, ул. Утёвская, д. 6
тел.: (846) 276-41-26, 276-41-23

р/с 40702810300000014497
в ОАО «Первый Объединённый Банк» г. Самара
к/с 30101810100000000927 БИК 043601927

Исх. № 63 от «08» июля 2016 г.

Директору ООО фирма «Маяк-Стройинвест»
Борисову В.Ю.

Договор на проведение негосударственной экспертизы № 13-15 от 19.05.2015 г.

В связи с выявлением технической ошибки в проектной документации возникла необходимость внесения изменений в текст положительного заключения негосударственной экспертизы № 4-1-1-0082-15 от 16 ноября 2015 года, выданного ООО «Проектный институт «Средволгогипроводхоз», по объекту капитального строительства «Комплексная реконструкция квартала №134 в границах улиц Самарской, Полевой, Садовой, Чкалова в Ленинском районе г. Самара. Подземная стоянка автомобилей 5/3. Седьмая очередь строительства»

На листе 3 таблицу «Основные технико-экономические показатели» читать в следующей редакции:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Количество
1	Строительный объем	м ³	4769,1
2	Количество парковочных мест	шт	24

На листе 8 таблицу абзац 4 читать в следующей редакции:

Кадастровый номер земельного участка 63:01:0507003:0009;

Подземная стоянка 5/3, располагается внутри квартала.

На отм.67,400 и на отм.70,400 подземная стоянка 5/3:

- двухуровневый блок «С» расположен на внутриквартальной территории в осях Г-М и осях 11-19;
- степень огнестойкости – II;
- класс конструктивной пожарной опасности - С0;
- класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2.

На листе 9 таблицу Техничко-экономические показатели читать в следующей редакции:

№ п/п	Наименование	Блок «С» Паркинг 5/3
1	Площадь участка	495,5
2	Площадь покрытия при въезде	495,5
3	Площадь озеленения (вазоны)	10,0

На листе 10 абзац 4 читать в следующей редакции:
Вместимость подземной стоянки автомобилей 5/3 составляет 24 машиноместа.

На листе 10 абзац 7 читать в следующей редакции:
Проектируемая подземная стоянка имеет два пожарных отсека на абсолютной отметке 67,400 $S=443,9 \text{ м}^2$ и на абсолютной отметке 70,400 $S=443,9 \text{ м}^2$.

На листе 10 абзац 9 и абзац 10 читать в следующей редакции:
Проектируемая подземная стоянка 5/3 переменной высоты и состоит из нескольких блоков.

На отм.67,400 и на отм. 70,400 подземная стоянка 5/3:
это двухуровневый блок «С» расположен на внутриквартальной территории в осях Г-М и осях 11-19 , $S= 887,8 \text{ м}^2$.

На листе 10 абзац 12 читать в следующей редакции:

На подземном уровне на отметке 70,40 предусмотрено парковочное место для МНГ.

На листе 10 исключить абзацы: 4;7;9;10;12

На листе 12 таблицу «Технико-экономические показатели подземной автостоянки» читать в следующей редакции:

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Блок «С» 5/3
1	Количество машино-мест	шт.	24
2	Площадь застройки	м^2	495,5
3	Общая площадь здания	м^2	887,8
4	Строительный объем здания В т. ч. ниже 0,000	м^3	4769,1
5	Количество этажей	этаж	2

Настоящее письмо является неотъемлемой частью положительного заключения негосударственной экспертизы № 4-1-1-0082-15 от 16 ноября 2015 года, выданного ООО «Проектный институт «Средволгогипроводхоз», по объекту капитального строительства «Комплексная реконструкция квартала №134 в границах улиц Самарской, Полевой, Садовой, Чкалова в Ленинском районе г. Самара. Подземная стоянка автомобилей 5/3. Седьмая очередь строительства»

С уважением,

Директор



Гундоров В.А.